

銘板表

記号	記入文字	寸法	材質
NP02	1階西側分電盤	31.5×160×t3	アクリル


型式名	扉	t1.6 SEHC	ハンドル	平面ハンドル #200	承認	検図	製図	設計
K			塗装色	2.5Y9/1 5分ツヤ				

A-464-2-1

※ NP01: 製造者銘板

ボックス形式	露出/埋込	納入先
屋内壁掛形	露出	愛媛県立松山聾学校 北棟
製図	三角法	品名
	1/10	1階西側分電盤
図番	面数	図番
	1	82-2307138666-001A [1/3]

P. S	H=80	B. Cut
MW. BUR	Cu	P. Cut



4-φ8
取付穴


充電部保護
t3透明塩ビカバー

型式名		中板	t2.3SEHC	承認	検図	製図	設計	納入先	愛媛県立松山聾学校 北棟	面数	1
K								品名	1階西側分電盤		
								図番	82-2307138666-001A [2/3]		
塗装色		2.5Y9/1 5分ツヤ		製図		設計		三角法 1/5			

1φ3W 100/200V
RNT
60Hz

< sq>

「電灯主幹」
MCCB01
3P100/100A
中性線・欠相保護付



1φ2W 200V

RT
60Hz

< sq>

MCCB02
2P50/20A
(HL付・赤文字)

非常出口灯・誘導灯

MCCB	配線用遮断器	MCCB3P2E100/100A	BU-103.1KC	テンパール	1
ELCB	漏電遮断器	ELCB2P2E50/50A, 30mA	GB-52KC	テンパール	1
ELCB	漏電遮断器	ELCB2P1E50/20A, 30mA	GBN-51	テンパール	16
ELCB	漏電遮断器	ELCB2P2E50/20A, 30mA	GBN-52	テンパール	5
TB	端子台	TB3P100A, MAX38sq	TK103A	日東工業	2
記号	名称	定格	品名	メーカー	数量

承認	検図	製図	設計	製図	納入先	面数
					愛媛県立松山聾学校 北棟	1
					1階西側分電盤	
					82-2307138666-001A [3/3]	