

北教棟 2 階西側分電盤

	主幹 MCB3P2E 60A		
	SP	30A/200V	1次送 保護者PTA室空調 (200V)
西電灯	20A/200V	20A/200V	エアコン室内機
理容理論教室コンセント	20A/100V	20A/100V	
中・西・北コンセント	20A/100V	20A/200V	中電灯
廊下灯	20A/100V	20A/100V	図書室コンセント
3FみならPC教室	20A/100V	20A/100V	中・西・南コンセント
予備	20A/100V	20A/100V	予備
予備	20A/100V	20A/100V	2F女子トイレコンセント
予備	20A/100V	20A/100V	予備
予備	20A/100V	20A/100V	予備

- 1次送 ELB2P2E 30A 200V
- M) MCB3P2E 60A
- B) ELB2P2E 20A×3 (200V)
- B) ELB2P1E 20A×15

北教棟 3 階西側分電盤

	主幹 MCB3P2E 60A	
	20A/200V	20A/100V
	20A/100V	20A/200V
	20A/100V	20A/200V
	20A/100V	20A/200V
	20A/100V	20A/100V
	20A/100V	20A/100V
	20A/100V	20A/100V
	20A/100V	20A/100V
	20A/100V	20A/100V

- M) MCB3P2E 60A
- B) ELB2P2E 20A×4 (200V)
- B) ELB2P1E 20A×16

北教棟 1 階東側分電盤

主幹 MCB3P 60A	
20A/200V	20A/200V
20A/100V	20A/200V
20A/100V	20A/100V
20A/100V	20A/200V
20A/100V	20A/100V
20A/100V	20A/100V
20A/100V	20A/100V
20A/100V	20A/100V
20A/100V	20A/100V
20A/100V	20A/100V

- M) MCB3P 60A
- B) ELB2P2E 20A×3 (200V)
- B) ELB2P2E 30A×1 (200V)
- B) ELB2P1E 20A×16

北教棟 2 階東側分電盤

	主幹 MCB3P 60A	
東電灯	20A/200V	20A/100V トイレコンセント
中北コンセント	20A/100V	20A/200V
予備	20A/100V	20A/100V 東北コンセント
エアコン室内機	20A/100V	20A/100V 東南コンセント
	20A/100V	20A/100V 予備 (体育準備室専用)
	20A/100V	20A/100V 情報処理室エアコン用
	20A/100V	30A/200V
	20A/100V	20A/100V
	20A/100V	20A/100V
	20A/100V	20A/100V

- M) MCB3P 60A
- B) ELB2P2E 20A×2 (200V)
- B) ELB2P1E 20A×17
- B) ELB2P2E 30A×1 (200V)

北教棟 3階東側分電盤

	主幹 MCB3P 60A		
東電灯	20A/200V	20A/100V	女子トイレコンセント① 301
エアコン室内機	20A/200V	20A/100V	女子トイレコンセント① 302
洋裁教室コンセント	20A/100V	20A/100V	男子トイレコンセント 303
和裁室コンセント	20A/100V	20A/100V	紳士服教室コンセント
被服準備室コンセント	20A/100V	20A/100V	303教室フロアコンセント・和裁室フロアコンセント
トイレ照明101	20A/100V	20A/100V	洋裁教室コンセント
予備	20A/100V	20A/100V	中・東・南コンセント
予備	20A/100V	20A/100V	予備
予備	20A/100V	20A/100V	洋裁室コンセント
予備	20A/100V	20A/100V	予備

M) MCB3P2E 60A

B) ELB2P2E 20A×2 (200V)

B) ELB2P1E 20A×18