

愛媛県立松山聾学校北教棟1階照明器具取替業務の公告に係る質問への回答

番号	質問日	質問項目	質問内容	回答
1	令和6年9月3日	設計書について	照明器具L2について、名称の器種と摘要の品番が異なります。 名称LSS9-4-47ですと、摘要LEKT412523YN-LD3となり、名称LSS9-4-37ですと、摘要LEKT412403N-LS9となりますが、どちらを選定すればよいでしょうか。	照明器具L2については、名称「LSS9-4-37」、適用「LEKT412403N-LS9」となります。
2	令和6年9月3日	図面について	1階ホール便所前の熱線センサー天井取付親機8Aについて、センサー2箇所と配線工事も今回の入札に含まれますでしょうか。	今回の業務は、照明器具の取替えとなっているため、熱線センサー及び配線工事は、今回の入札に含まれません。
3				
4				
5				
6				
7				